



0425

**ICIM S.p.A. - Identification number: 0425**

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni Certificate of constancy of performance

Certificato N.
Certificate No.**0425 – CPR – 003573**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

SERRATURE AZIONATE ELETTROMECCANICAMENTE ELECTROMECHANICALLY OPERATED LOCKS

SERIE / SERIES

MITO Elettrica

MODELLI / MODELS

Vedi allegato / see annex

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

CISA S.p.A.

SEDE LEGALE
HEAD OFFICEVia Oberdan, 42
48018 FAENZA (RA) - ITUNITÀ OPERATIVA
PRODUCTION UNITI. M. P. Industrie Meccaniche Panicale Srl
Via Pievaiola km 26,5 - 06064 Tavernelle (PG) - IT

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma / This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 14846:2008

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la / under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 08/03/2019 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.

This certificate was first issued on 08/03/2019 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative**ICIM S.p.A.**EMISSIONE
ISSUE**12/05/2023**



0425



Certificato di costanza delle prestazioni

Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 – CPR - 003573**
 Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE		1																		
Codice / Codes	Classificazione Classification																			
Serratura serie "Mito Elettrica" 1.13200.YY.0.xx.xx; 1.13210.YY.0.xx.xx; 1.13260.YY.x.xx.xx; 1.13100.YY.0.xx.xx; 1.13110.YY.0.xx.xx; 1.13160.YY.x.xx.xx YY = Entrata / Forend: 65, 80 mm	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>S</td><td>9</td><td>D</td><td>0</td><td>J</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>		3	S	9	D	0	J	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	S	9	D	0	J	0	0	0												
1	2	3	4	5	6	7	8	9												
Serratura serie "Mito Sensor" 1.13205.65.0 / 1.13215.65.0	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>S</td><td>9</td><td>D</td><td>0</td><td>J</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>		3	S	9	D	0	J	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	S	9	D	0	J	0	0	1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9												
Serratura serie "Mito Sensor" 1.13105.65.0 / 1.13115.65.0	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>S</td><td>9</td><td>D</td><td>0</td><td>J</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>		3	S	9	D	0	J	0	0	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	S	9	D	0	J	0	0	3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9												
Controserrature antipanico (panic safe strike locks) serie "MITO PANIC": 1.43190.YY.x.00.xx.xx, 1.43190.77.x.00.xx.xx, 1.43190.95/96.x.00.xx.xx, 1.43191.YY.x.00.xx.xx, 1.43191.95/96.x.00.xx.xx Accessori: 1.07091.50.0.00.00.xx, 1.07073.20.0.xx.xx.xx, 1.06142.8x.0.xx.xx.xx, 1.07088.03.0.xx.xx., 1.07089.50.0.xx.xx., 1.07090.50.0.00.00.xx, 1.43091.xx.x, 1.43090.xx.x, 1.07126.10.0 YY = Entrata / Forend: 65, 80 mm																				

Vincenzo Delacqua
 Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

EMISSIONE
 ISSUE

12/05/2023



0425



Certificato di costanza delle prestazioni

Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 – CPR - 003573**
Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Caratteristica essenziale <i>Essential characteristic</i>		Prestazione <i>Performance</i>		Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>
5.4 Annex A	Chiusura automatica <i>Self closing ability</i>	Forza di chiusura <i>Closing Force</i>	Conforme, < 15 N <i>Compliant < 15 N</i>	EN 14846:2008
		Forza di ritorno dello scrocco <i>Retun force of the latch bolt</i>	> 2,5 N Conforme > 2,5 N <i>Compliant</i>	
5.3.2	Durabilità dell'azione di chiusura automatica <i>Durability of self closing action</i>	200.000 cicli con F = 50 N <i>200.000 cycles with F = 50 N</i>	Conforme grado S <i>Compliant grade S</i>	
5.5	Resistance to fire E (integrity) and I (insulation) (for fire doors)	L'integrità e l'isolamento sono stati verificati in accordo alla norma EN 1634-1 <i>The isolation and integrity has been verified according to standard EN 1634-1</i>	Conforme grado D <i>Compliant grade D</i>	

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE

12/05/2023